



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049  
Телефон/факс: 8(391)275-16-45  
E-mail: ais@mchskrsk.ru

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МАОУ «Лицей №1»

ул. Петра Словцова, 14  
660130, г. Красноярск

#### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 644

#### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Резенова Елена Владимировна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 644 от 19.09.2023 г. в отношении директора МАОУ «Лицей №1» Куксенко Елены Николаевны.

**установил:** согласно материалов дела об административном правонарушении на основании статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с решением о проведении внепланового инспекционного визита № 2308/237-24/704-В/РИВ от 10.08.2023 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. в период с 12 часов 00 мин. «14» августа 2023 года до 14 часов 00 мин. «14» августа 2023 года проведен внеплановый инспекционный визит в отношении здания лицея которым владеет и (или) пользуется МАОУ «Лицей №1», по адресу г. Красноярск, ул. Петра Словцова, 14, в связи с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации по вопросу «О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической стабильности, в том числе на территориях новых субъектов Российской Федерации, в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году», утвержденного Президентом Российской Федерации от 19.07.2023, указанием МЧС России от 02.08.2023 №М-АМ-192ДСП.

В результате инспекционного визита 14 августа 2023 года в 17 час. 30 мин. государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Храбров И.Г. выявил нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», в здании лицея МАОУ «Лицей №1», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Петра Словцова, 14, а именно:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, до их замены в установленном порядке, п. 54 Правил



противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»,  
Невыполнение требований пожарной безопасности стало возможным: ввиду ненадлежащего контроля выполнения требований пожарной безопасности должностным лицом  
(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, (каб. 501) ОНД и ПР по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)


За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:  
Государственный инспектор  
г. Красноярска по пожарному надзору  
Резенова Е.В.

  
подпись

Настоящее представление получил(а)

19.09.2023 Чижикова И  
дата, Ф.И.О.

  
подпись

Представление направлено \_\_\_\_\_

дата, исходящий №

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19